

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.OC02.00246

0000646

(номер сертификата соответствия)

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие
Старлинк». Адрес: 121170, РОССИЯ, город Москва, улица 1812 года, дом 1, помещение
ХП, комната 4. ОГРН: 1055003008191. Телефон/Факс: +7 (495) 290-36-90

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие
Старлинк». Адрес: 121170, РОССИЯ, город Москва, улица 1812 года, дом 1, помещение
ХП, комната 4. ОГРН: 1055003008191. Телефон/Факс: +7 (495) 290-36-90

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации продукции ООО "ПОЖСЕРТ" Адрес:
107113, РФ, г. Москва, Площадь Сокольническая, д. 4А. Адрес
электронной почты: pozhtest-st@yandex.ru. Аттестат № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.OC02

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Волоконно-оптические кабели, СЛ-ОКМБ 01, СЛ-ОКМБ 02, СЛ-ОКМБ(д) 02,
СЛ-ОКМБ 03, СЛ-ОКМБ(д) 03, СЛ-ОКМБ2Б, СЛ-ОКМБ3Б, СЛ-ОКПБ, СЛ-ОКП2Б, СЛ-ОКПЗБ,
СЛ-ОКПБ-Д, СЛ-ОКПЦ-Д2, СЛ-ОКПЦ-Д2к, СЛ-ОКПЦ-Д, СЛ-ОКПЦ, СЛ-ОКДМ, СЛ-ОКДБ,
СЛ-ОЭК, СЛ-ОЭК-П, СЛ-ОЭК-Д, СЛ-ОЭК-У, СЛ-ОЭК-ПЦ, тип исполнения -НУ, -НФ, -нг(А)-LS,
нг(А)-FRHF, нг(А)-FRLS, -нг(А)-HF, -нг(А)-FRHFLTx

Код ОК 27.31.1

Код ТН ВЭД России
8547 00000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 31565-
2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.
Приложение бланк № 0000283, 0000284

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протокол испытаний № 001/А-05/02/19 от 29.01.2019 года,
выданный Испытательной лабораторией "Орион" (аттестат
аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ-3587-001-75276046-2017 «Оптические кабели связи» от
01.06.2017г.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 29.01.2019 **по** 28.01.2024



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

В.Я. Семенов

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

К.А. Бударин

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00246
(номер сертификата соответствия)

0000283

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ IEC 60332-3-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория A) – ПРГП1а для кабелей нг(A)-FRHF, нг(A)-FRLS, нг(A)-FRHFLT _x , -НУ
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория A) – ПРГП1б для кабелей нг(A)-LS, нг(A)-HF
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытания при взаимодействии пламенем газовой горелки мощностью 1кВт, с предварительным смешением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1, для марок кабелей - НУ
ГОСТ 12.1.044- 89 п.4.20	ССБТ. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТНМЗ, для кабелей HF, -нг(A)-FRHF, -нг(A)-HF, -нг(A)-FRHFLT _x , нг(A)-LS, нг(A)-FRLS.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1, для кабелей -HF, -нг(A)-FRHF, -нг(A)-HF, -нг(A)-FRHFLT _x
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2, для кабелей нг(A)-LS, нг(A)-FRLS.
ГОСТ IEC 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении – ПКА1, для кабелей HF, -нг(A)-FRHF, -нг(A)-HF, -нг(A)-FRHFLT _x



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

Семенов В.Я.

Бударин К.А.

Бударин К.А.

СДСПБ



**Система добровольной сертификации в области
пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»**

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ
к сертификату соответствия**

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС02.00246
(номер сертификата соответствия)

0000284

(учетный номер бланка)

ГОСТ ИЕС 60331-21-2011 ГОСТ ИЕС 60331-23-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 23. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных	Предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени – ПО1 для кабелей нг(А)-FRHF, нг(А)-FRLS, -нг(А)-FRHFLTx
--	---	---



**Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации**
(подпись, инициалы, фамилия)

Семенов В.Я.

Семенов В.Я.

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Бударин К.А.

Бударин К.А.