

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 года

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.31588.04ОЦН0.ОС05.01059

(номер сертификата соответствия)

0002498

(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НПП Старлинк». Адрес:
302042, РОССИЯ, Орловская область, город Орёл, Кромское шоссе, владение 3, литера
2Ч. ОГРН: 1225700001317. Телефон/Факс: +7(495)126-39-71

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «НПП Старлинк».
Адрес: 302042, РОССИЯ, Орловская область, город Орёл, Кромское шоссе, владение
3, литера 2Ч. ОГРН: 1225700001317. Телефон/Факс: +7(495)126-39-71

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Орган по сертификации ООО "Вега" Адрес: 107078, Россия,
Москва, улица Садовая-Спасская, дом 17/2, этаж 2, помещение
I. Телефон: +7-909-356-1455. Адрес электронной почты:
vega.infor@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС
RU.31588.04ОЦН0.ОС05

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции,
позволяющая провести идентификацию)

Волоконно-оптические кабели, СЛ-ОКМБ 01, СЛ-ОКМБ(д) 01, СЛ-ОКМБ 02, СЛ-ОКМБ(д) 02,
СЛ-ОКМБ 03, СЛ-ОКМБ(д) 03, СЛ-ОКМБЗ, СЛ-ОКМЗБ, СЛ-ОКПБ, СЛ-ОКПЗБ, СЛ-ОКПЗБ, СЛ-
ОКПБ-Д, СЛ-ОКПЦ-Д2, СЛ-ОКПЦ-Д2к, СЛ-ОКПЦ-Д, СЛ-ОКПЦ, СЛ-ОКДМ, СЛ-ОКДБ, СЛ-
ОЭК, СЛ-ОЭК-П, СЛ-ОЭК-Д, СЛ-ОЭК-У, СЛ-ОЭК-ПЦ, тип исполнения НУ, НФ, нг(А)-LS, нг(А)-
FRHF, нг(А)-FRLS, нг(А)-HF, нг(А)-FRHFLTx, нг(А)FRLSLTx

Код ОК 27.31.1

Код ТН ВЭД России
854700000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие которых
проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ) ГОСТ 31565-2012
Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности. Приложение
бланк №0002488, №0002489.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № 001/A-13/02/24 от 13.02.2024 года, выданный
Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат
аккредитации РОСС RU.31588.04ОЦН0.ИЛ03)

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательств соответствия продукции)

ТУ 27.31.11.001-57509077-2022 "Волоконно-оптический кабель
связи"

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 13.02.2024 по 12.02.2029

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

В.С. Киров



СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС ЕЕ.31588.04ОЦН0.ОС05.01059
(номер сертификата соответствия)

0002488

(учетный номер бланка)

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование, национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ ИЕС 60332-3-21-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-21. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A F/R	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория A) – ПРГП1а для кабелей нг(A)-FRHF, нг(A)-FRLS, нг(A)-FRHFLT _x , НУ
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория A	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (категория A) – ПРГП1б для кабелей нг(A)-LS, нг(A)-HF
ГОСТ ИЕС 60332-1-2-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 1-2. Испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля. Проведение испытаний при воздействии пламени газовой горелки мощностью 1кВт, с предварительным смешением газов	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке – ПРГО1 для марок кабелей НУ
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей методы их определения	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия ПТПМЗ, для кабелей HF, нг(A)-FRHF, нг(A)-HF, нг(A)-FRHFLT _x , нг(A)-LS, нг(A)-FRLS
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования по нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1, для кабелей – HF, нг(A)-FRHF, нг(A)-HF, нг(A)-FRHFLT _x

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров



(Handwritten signatures in blue ink)

СДСПБ



Система добровольной сертификации в области пожарной безопасности «Прибор-Эксперт»

регистрационный № РОСС RU.31588.04ОЦН0 от 02.12.2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ к сертификату соответствия

№ РОСС ЕЕ.31588.04ОЦН0.ОС05.01059
(номер сертификата соответствия)

0002489

(учетный номер бланка)

ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования по нему	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2, для кабелей нг(A)-LS, нг(A)-FRLS.
ГОСТ ИЕС 60754-2-2011	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении – ПКА1, для кабелей HF, нг(A)-FRHF, нг(A)-HF, нг(A)-FRHFLTx
ГОСТ ИЕС 60331-21-2011 ГОСТ ИЕС 60331-23-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Сохранение работоспособности. Часть 21. Проведение испытаний и требования к ним. Кабели электрические для передачи данных	Предел огнестойкости кабеля в условиях воздействия пламени – ПО1 для кабелей нг(A)-FRHF, нг(A)-FRLS, нг(A)-FRHFLTx

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

А.А. Белянин

В.С. Киров

(Handwritten signatures in blue ink)

